

А К Т

осмотра и обследования объекта, требующего капитального ремонта,
согласно краткосрочной программы

Объект капитального ремонта: *жилой многоквартирный дом Грязовецкий р-н, г. Грязовец, ул. Гагарина, д.10.*

Перечень работ, согласно краткосрочной программы, включает в себя капитальный ремонт:

1. Кровли

Период ремонта согласно краткосрочной программы: 2015 - 2017гг.

Перечень производственно-технической документации: *копия тех. паспортов*

Комиссия в составе:

- представитель отдела подготовки и проведения капитальных ремонтов: *нач. к-отдела по ремонту и пров. кап. ремонт. работ О.О.*

- уполномоченный представитель собственников помещений МКД по вопросам обеспечения организации проведения капитального ремонта: *Дуришкин Валентин Алексеевич 26.8. 2-30-54*

- представитель управляющей компании (ТСЖ, ЖСК): *ООО Служба Жилищно-коммунального хозяйства г. Грязовца 8-960-292-1960*

- представитель от муниципального образования, ответственный за реализацию областной программы: *Волобеев Наталья Николаевна зам. главы МО Грязовецкое 2-24-63*

произвела «05» августа 2014г. освидетельствование в натуре жилого многоквартирного здания и, ознакомившись с предъявленной производственно-технической документацией, установила следующее:

Кровля по устройству четырехскатная шиферная. Шиферная кровля местами повреждена гнилью. Шиферные доски разрушены. Век. шифер разрушен атмосферными осадками, комьями снега и льда. Торшеры кровельных свесов отсутствуют на значительной площади. Вдоль с кровли ограждающей, часть труб отсутствует. Кровля имеет многочисленные провалы, осыпания местами изношенными или отсутствуют.

На основании изложенного, комиссия считает, что объект представленный к осмотру, нуждается в следующем ремонте:

Замена шиферной кровли на кровлю из профлиста. Ремонт
частичный фронтон. Ремонт и установка слуховых окон
фронтонов. Замена кровли на кровлю с обшивкой
металлического шифера. Установка козырьков. Замена
горючих систем с кровли. Обработка деревянной
конструкции крыши антисептиком. Замена поврежденной
кровельной системы. Установка ограждения на кровле.

Члены комиссии:

представитель отдела подготовки и
проведения капитальных ремонтов

 / Волохов А.А.

уполномоченный представитель собственников
помещений МКД по вопросам обеспечения
организации проведения капитального ремонта

 / Дудинкина Г.Н.

представитель управляющей компании (ТСЖ, ЖСК)

 / Пестов А.А.

представитель от муниципального образования,
ответственный за реализацию областной программы

 / Голубина Н.Н.