

А К Т

осмотра и обследования объекта, требующего капитального ремонта,
согласно краткосрочной программы

Объект капитального ремонта: *жилой многоквартирный дом Грязовецкий р-н, д. Хорошево, ул. Сосновая, д.10*

Перечень работ, согласно краткосрочной программы, включает в себя капитальный ремонт:

1. Кровли
2. Сети электроснабжения

Период ремонта согласно краткосрочной программы: 2015 - 2017гг.

Перечень производственно-технической документации: _____

Комиссия в составе:

- представитель отдела подготовки и проведения капитальных ремонтов: *нач-к отдела Волохоб О.Ю.*

- уполномоченный представитель собственников помещений МКД по вопросам обеспечения организации проведения капитального ремонта: *глава МО Кольменное Тетугин Н.Е.*

- представитель управляющей компании (ТСЖ, ЖСК): *ООО ЖХХ Колье⁴
ген. директор Смирнов Карина Александровна 8-921-233-5796
43-2-80*

- представитель от муниципального образования, ответственный за реализацию областной программы: *Тетугин Никс Евгеньевич глава МО Кольменное. 8-921-063-9590*

произвела «06» августа 2014г. освидетельствование в натуре жилого многоквартирного здания и, ознакомившись с предъявленной производственно-технической документацией, установила следующее:

Кровля скатная шиферная имеет значительные прогни. Фронтон на значительной площади поражен гнилью и фронтом скатное поле имеет прогиб. Торцевые кровельные свесы сломаны. Суховые ошши отсутствуют. Балки перекрытия имеют прогиб. Антенны антенно-мачтовые установлены. Встречи выполнены по схеме 8х кабели-каналы и гофры, проложенные в некоторых местах наружные. Утепление чердачного перекрытия в виде опилок

На основании изложенного, комиссия считает, что объект представленный к осмотру, нуждается в следующем ремонте:


Замена шиферной кровли на кровлю из профлиста.
Замена обрешетки газопило. Замена настила утолщением
на утолщение минераловатными матами. Утепл
слуховых окон. Замена обшивки фронтона и кровельных
сводов на обшивку из сайдинга. Обработка ржавчины
конструкций перед оклеиванием защитным составом. Замена
облучательных сетей ЛС.

Члены комиссии:


представитель отдела подготовки и
проведения капитальных ремонтов

 / Волков О.К.


уполномоченный представитель собственников
помещений МКД по вопросам обеспечения
организации проведения капитального ремонта

 Иванова

представитель управляющей компании (ТСЖ, ЖСК)

 Кузнецов

представитель от муниципального образования,
ответственный за реализацию областной программы

 Иванова