

А К Т

осмотра и обследования объекта, требующего капитального ремонта,
согласно краткосрочной программы

Объект капитального ремонта: *жилой многоквартирный дом Грязовецкий р-н,
пгт. Вохтога, ул. Школьная, д.10*

Перечень работ, согласно краткосрочной программы, включает в себя капитальный
ремонт:

1. Кровли

Период ремонта согласно краткосрочной программы: 2015 - 2017гг.

Перечень производственно-технической документации: _____

Комиссия в составе:

- представитель отдела подготовки и проведения капитальных ремонтов: _____

Рогов Евгений Юрьевич

- уполномоченный представитель собственников помещений МКД по вопросам
обеспечения организации проведения капитального ремонта: *Бенюзова*

Надежда Алексеевна (кв.6) 8-551-733-50-31

- представитель управляющей компании (ТСЖ, ЖСК): *Тортунов*

Владимир Борисович мастер 8-911-502-20-85

- представитель от муниципального образования, ответственный за реализацию
областной программы: *Алексеев Роман Викторович*

8-553-518-24-01

произвела «04» августа 2014г. освидетельствование в натуре жилого
многоквартирного здания и, ознакомившись с предъявленной производственно-
технической документацией, установила следующее:

*Кровля шиферная скатная в не-
которых местах имеются протечки*

На основании изложенного, комиссия считает, что объект представленный к осмотру, нуждается в следующем ремонте:


Замена шпательного покрытия на
профлист. Частичная замена стр-
мильных ног и обрешетки. Замена
сухового окна

Члены комиссии:

представитель отдела подготовки и
проведения капитальных ремонтов

 / Романов Е.Г.

уполномоченный представитель собственников
помещений МКД по вопросам обеспечения
организации проведения капитального ремонта

 / Кузнецов Н.А.

представитель управляющей компании (ТСЖ, ЖСК)

 / Портнов В.Д.

представитель от муниципального образования,
ответственный за реализацию областной программы

 / Анисимов Р.В.